

作業開始前《重点》点検表

機械・装置名	感電防止用漏電遮断器	機械番号				
ユニット	PC制御(応用)	分類番号	EU302-0020-2	平成	年	月度
点検項目	点検内容	日付				
		点検者				
		確認者				
本体	破損がない					
端子と電線の接続	変色・ゆるみがない					
テスト釦	押すことにより遮断の確認をする					
復帰釦(ある場合)	復帰する					
(特記)要注意・不良個所があれば必ず記入し、担当指導員に報告すること。						

判定種別 良好：○ 不良：×